

## 安城市役所本庁舎第10会議室空調機更新修繕設計書

- 1 本設計書は、安城市工事請負契約約款第1条に定める設計図書には該当しません。
- 2 本設計書に記載してある数量は、「参考数量」であるため、その誤記又は脱漏を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することはできません。
- 3 本設計書は、次の基準（以下「積算基準」という。）の最新版を基本にして作成しています。

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| (1) 公共建築工事積算基準     | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 |
| (2) 建築数量積算基準・同解説   | 建築工事建築数量積算研究会制定  |
| (3) 建築設備数量積算基準・同解説 | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 |
- 4 数量に関する質問の方法、期限等は、工事内容に関する質問と同様としますが、「積算基準」に基づく全工種の全項目の数量についての積算根拠資料を添付してください。
- 5 添付の図面は、原本をA3サイズに縮小したものです。



| 名 称                   | 種別／形状寸法 | 単位 | 数量  | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------|---------|----|-----|-----|-----|-----|
| 安城市役所本庁舎第10会議室空調機更新修繕 |         |    |     |     |     |     |
| 直接工事費                 |         | 式  | 1.0 |     |     |     |
| 共通費                   |         | 式  | 1.0 |     |     |     |
| 工事価格                  |         |    |     |     |     |     |
| 消費税相当額                |         |    |     |     |     |     |
| 合計                    |         |    |     |     |     |     |
|                       |         |    |     |     |     |     |
|                       |         |    |     |     |     |     |
|                       |         |    |     |     |     |     |
|                       |         |    |     |     |     |     |
|                       |         |    |     |     |     |     |
|                       |         |    |     |     |     |     |
|                       |         |    |     |     |     |     |
|                       |         |    |     |     |     |     |
|                       |         |    |     |     |     |     |



| 名 称                | 種別／形状寸法                                                | 単位 | 数量  | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 1. 空調設備工事          |                                                        |    |     |     |     |     |
| ガスヒートポンプ 室外機       | 防振架台・単相電源対応ネット・遠隔監視アダプタ・遠隔監視ネット含む<br>冷房22.4kW 暖房25.0kW | 台  | 1.0 |     |     |     |
| ガスヒートポンプ 天井セット四方向型 | オートゲリル含む<br>冷房9.0kW 暖房10.0kW                           | 台  | 2.0 |     |     |     |
| リモコン               | 液晶ワイヤードリモコン・オートゲリル用リモコン                                | 式  | 1.0 |     |     |     |
| 冷媒用断熱材被覆銅管         | 液管<br>9.52φ                                            | m  | 5.0 |     |     |     |
| 冷媒用断熱材被覆銅管         | ガス管<br>15.88φ                                          | m  | 5.0 |     |     |     |
| トレン・硬質塩化ビニル管       | 20A                                                    | m  | 2.0 |     |     |     |
| 継手類                |                                                        | 式  | 1.0 |     |     |     |
| 配管工事               |                                                        | 式  | 1.0 |     |     |     |
| 支持金物               | 室外機・配管含む                                               | 式  | 1.0 |     |     |     |
| 電気工事費              |                                                        | 式  | 1.0 |     |     |     |
| 通信線接続工事費           |                                                        | 式  | 1.0 |     |     |     |
| ガス工事費              |                                                        | 式  | 1.0 |     |     |     |
| 機器搬入搬出費            | 据付費含む                                                  | 式  | 1.0 |     |     |     |
| リモコン取付費            |                                                        | 式  | 1.0 |     |     |     |

| 名 称       | 種別／形状寸法 | 単位 | 数量  | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------|---------|----|-----|-----|-----|-----|
| 試運転調整費    |         | 式  | 1.0 |     |     |     |
| 保温工事      |         | 式  | 1.0 |     |     |     |
| 養生費       |         | 式  | 1.0 |     |     |     |
| 消耗品雑費     |         | 式  | 1.0 |     |     |     |
| 運搬交通費     |         | 式  | 1.0 |     |     |     |
| 冷媒回収再充填   | 破壊処分費含む | 式  | 1.0 |     |     |     |
| 既設撤去及び処分費 |         | 式  | 1.0 |     |     |     |
| 小計        |         |    |     |     |     |     |
|           |         |    |     |     |     |     |
|           |         |    |     |     |     |     |
|           |         |    |     |     |     |     |
|           |         |    |     |     |     |     |
|           |         |    |     |     |     |     |
|           |         |    |     |     |     |     |
|           |         |    |     |     |     |     |