

給水装置及び各戸検針事前協議書の提出書類一覧表

項目 提出物	メーター口径φ40以上	受水槽給水	連合・支分給水	3階直結直圧給水	直結増圧給水	集合住宅の各戸検針	美容院・病院・飲食店 等の特別な施設※1	宅地開発 (開発指導要綱)	スプリンクラー
位置図	○	○	○	○	○	○	○	○	○
平面図(1次側)	○	○	○	○	○	○	○	○	○(受水槽の2次側の場合)
平面図(2次側)		○	△(受水槽給水は必要)			○(新設のみ必要)	△(受水槽給水は必要)		○
立面図(1次側)	○	○	○	○	○	○(新設のみ必要)	○	○(マンション等)	○
立面図(2次側)		○	△(受水槽給水は必要)				△(受水槽給水は必要)		
系統図		○			○	○			○
水理計算書		○※3(受水槽容量計算書)		○(末端水栓までの計算書)	○(末端水栓までの計算書:立面図(配管)も添付)				○(スプリンクラー設計計算式の計算書) 同時使用水栓での計算
外構計画図※2	○	○	○(連合)		○	○(新設のみ必要)	○	○(マンション等)	○
承認図 (使用材料等)	・フランジアダプター(φ50)	・ポンプ及び制御盤 ・受水槽構造図 ・高架水槽構造図 ・消化水槽詳細図 ・定流量弁等 (詳細が分かるもの)			・ポンプ及び制御盤 ・吸排気弁 遠隔式メーター等 (詳細が分かるもの)	・メーターユニット ・フレキシブル管 ・凍結防止材 ・吸排気弁			・スプリンクラーヘッド ・ポンプ及び制御盤 ・水槽構造図 ・必要に生じて自動警報弁等 (詳細が分かるもの)
開発工事に伴う資料								(配水管布設を伴うもの) ・平面図 ・道路断面図 ・配管図等	
その他			・戸別受水槽は受水槽給水と同様の承認図			・パイプシャフト内配置図			・スプリンクラー設置位置平面図 ・消防設備士の免状 ・消化範囲図 ・スプリンクラー設備概要表 (詳細が分かるもの)
備考	※1 特別な施設とは、営利目的をする施設とするもの。 ※2 外構計画図は、計画段階のものがあれば、添付すること。 ※3 必要に応じて、必要水量算出根拠を提出すること。								
注意事項	○本内容は、一般的な申請での提出書類であるため、水道事業者が必要とするものについては、協議のうえ提出するものとする。 ○撤去管については、クロスコネクション・停滞水がないように 黒破線 で明確に記載すること。								