

深井戸用水中モーターポンプ 購入仕様書

項 目	内 容	備 考
口 径	φ125mm	
段 数	2段	
要 項 点	1.2m ³ /min 60m以上	
定 格 電 圧	200v	
出 力	22kw	
周 波 数	60Hz	
形 式	キャンド型	
材 質	主軸=ステンレス	
	ケーシング=FC	
	羽根車=CAC406	
ケーブル線	水中ケーブル14mm ² 3φ3w 50m×2本	
仕 様 書	水中ポンプ納入時に添付すること	
付 属 品		
納 入 場 所	水道工務課（北部浄水場）	
担 当 課 名	上下水道部水道工務課施設係 担当者 杉浦良二 電話0566-98-7340	

深井戸用水中モーターポンプ 購入仕様書

項 目	内 容	備 考
口 径	φ125mm	
段 数	2段	
要 項 点	1.2m ³ /min 60m以上	
定 格 電 圧	400v	
出 力	22kw	
周 波 数	60Hz	
形 式	キャンド型	
材 質	主軸=ステンレス	
	ケーシング=FC	
	羽根車=CAC406	
ケーブル線	水中ケーブル8mm ² 3φ3w 50m×2本	
仕 様 書	水中ポンプ納入時に添付すること	
付 属 品		
納 入 場 所	水道工務課（北部浄水場）	
担 当 課 名	上下水道部水道工務課施設係 担当者 杉浦良二 電話0566-98-7340	