

スポットクーラー仕様書

- 1 品名・規格 スポットクーラー 床置きタイプ
電源 3φ200V
冷房能力 6.3kw
外形寸法・重量 メーカー標準
蒸発器・凝縮器 メーカー標準
電気特性 メーカー標準
吹出口数 3口（自動首振り）
- 2 数 量 2台
- 3 付帯業務 電気配線業務 ブレーカ設置（ELB3P50AF×2個）
コンセント増設（WK6430×2個、
WA5430×2個）
EMCE5.5-4C 50m
EM-IV5.5 10m
VCT5.5-4C 10m
PFS28 50m
高所作業（天井裏内）あり
その他作業費、消耗品、運搬費、試運転調整含む
- 4 納入場所 安城市南部学校給食共同調理場
安城市和泉町南梶25番地
- 5 納入期限 平成27年8月21日（金）
- 6 一般事項
- （1）製品の品質・規格は、仕様書のとおりとする。
 - （2）電気配線業務に従事する作業員は、第1種電気工事士の資格を有すること。
 - （3）納品および設置作業にあたり、不用となる梱包材等の撤去・処分は受注者が

責任を持って行い、関係法規に基づき適切な処分を行うこと。

- (4) 製品の納品・設置作業日程等については、発注者と調整すること。
- (5) 製品の検査は完了検査とし、発注者の指示に従うこと。
- (6) 製品の欠損に起因する故障等については、1年間の保証責任を負うものとする。
- (7) その他、疑義が生じた時は、発注者と協議すること。
- (8) 納品及び設置作業に際し受注者が調理場内に立ち入る場合は、検便検査（赤痢菌・サルモネラ菌・病原性大腸菌O-157）を実施し、発注者にその結果証明書を提示し、確認を受け業務を行うこと。（証明の有効期限は概ね1か月間）
- (9) 納品等に際し、施設等に破損、汚損、その他問題が生じた場合は、発注者と協議し、その指示に従い速やかに対応すること。

問い合わせ先 安城市教育振興部
総務課給食係（北部調理場内）
電 話 0566-76-4700
FAX 0566-77-1850