# 仕様書

１　品　名

㈱ＧＳユアサ　無停電電源装置（ＴＨＡ５０００－８５）
同上用チャンネルベース（ＴＨＡ－ＣＢ５）
同上用チャンネルベース（ＴＨＡ－ＣＢ４）
無電圧接点ボード（ＴＨＡ－Ｓ０／Ｓ）
メンテナンスバイパス（ＴＨＡ５０００－ＭＢ１）

又は

山洋電気㈱　無停電電源装置（Ａ１１Ｊ５０２ＷＡ０３１）

又は

富士電機㈱　無停電電源装置（Ｍ－ＵＰＳ１００ＡＤ１Ｓ－ＵＣ）
同上増設バッテリー（ＲＲＡＢ１００ＡＤ１Ｓ－Ｕ（Ｂ）－３０）
転倒防止Ｌ字金具
リレーカード（ＲＲＡＣＷＧ１１４）
オプションボックス（ＲＲＡＰ１００ＡＤ１Ｓ－（Ｂ）－１）

２　数　量

１台

３　納品場所

安城市役所　無線通信室（北庁舎７階）

４　納　期

平成２８年３月３１日（木）
ただし、納入日については、発注者と調整すること。

５　その他

（１）北庁舎７階無線通信室に設置されている愛知県高度情報通信ネットワークシステム用無停電電源装置を新品に取り替えること。

（２）取り替えた古い無停電電源装置は、処分をすること。その際マニフェスト等処理証明書又は納品する電源装置製造メーカーの引取証明書を発注者に提出し、発注者が確認できるようにすること。

（３）取替作業については、発注者及び愛知県防災行政無線運営協議会事務局に事前に了解を得たうえで行うこと。

（４）取替作業時においては、負荷側機器の電源停止を伴うことから、事前に停止計画を作成し、愛知県防災行政無線運営協議会事務局に届けること。また、電源立上げ後の機器動作確認においては、高度情報通信ネットワークシステムに問題が出ない事を確認する動作点検を行い、誤作動等システムに異常が発生した場合は速やかに復旧させること。

（５）無停電電源装置交換作業中又は作業終了後に、明らかに本発注における作業に起因する不具合が生じた場合は、受注者の責任において速やかに修復すること。
（６）本仕様書に定めのない事項で疑義が生じた場合は、発注者に確認すること。

問い合わせ先　安城市市民生活部危機管理課　神谷
電　話　　０５６６－７１－２２２０
ＦＡＸ　　０５６６－７１－２２９５