

# 道路照明灯修繕 特記仕様書

## (目的)

第1条 本業務は、安城市（以下「市」という）が管理する道路照明施設等に異常が生じた場合に、速やかにその修繕を行うものである。

## (仕様書の添付省略)

第2条 安城市工事請負契約約款第1条第1項に規定する仕様書のうち、標準仕様書は愛知県建設部発行土木工事標準仕様書を準用し添付を省略する。

## (修繕の履行)

第3条 修繕後は、照明灯に市指定の点検シール等を貼付するものとする。

## (照明灯点検)

第4条 照明灯点検は、道路照明灯修繕点検表（様式2）記載の項目を点検し、異常が確認された場合は、異常内容が判断できる資料及び写真を添付するものとする。

なお、照明灯点検時は、灯具・自動点滅器等の清掃を行うものとする。

第5条 器具交換等で高所作業車を使用した際は、高所作業車なしの単価とする。

## (灯種変更)

第6条 市より灯種変更の指示を受けた場合は、灯種変更にあわせ、中部電力株式会社に必要な申請手続きを行うものとする。

## (修繕の報告)

第7条 受注者は、修繕作業完了後、道路照明灯修繕報告書（様式3）及び道路照明灯明細書（様式4）により月毎に報告を行い、市の検査を受けるものとする。

## (入札方法)

第8条 総価（消費税相当額抜き）による電子入札とする。ただし、契約は内訳表に記載された単価にて締結する

## (工期について)

第9条 照明灯LED化事業が行われることにより、平成31年2月以降はLED照明に切り替わることから、工期を平成31年1月31日までとする。

別表

道路照明灯修繕内訳表				
名 称	規 格	予定数量	単 価	金 額
水銀灯取替	HF100X	1灯	円	円
	HF200X	1灯	円	円
	HF250X	1灯	円	円
	HF300X	1灯	円	円
	HF400X	1灯	円	円
ナトリウム灯取替	NH40FLVS	5灯	円	円
	NH70FLVS	5灯	円	円
	NH110FLVS	5灯	円	円
	NH180FLVS	5灯	円	円
	NH220FLVS	5灯	円	円
	高輝度150W	5灯	円	円
安定器取替 水銀灯	100V100W	1個	円	円
	100V200W	1個	円	円
	100V250W	1個	円	円
	100V300W	1個	円	円
	100V400W	1個	円	円
安定器取替 ナトリウム灯	100V110W	5個	円	円
	100V180W	5個	円	円
	100V220W	5個	円	円
自動点滅器取替	100V6A	5個	円	円
	100V10A	5個	円	円

自動点滅器取替 高所作業	100V6A	5個	円	円
	100V10A	5個	円	円
蛍光灯取替	FL-20	10個	円	円
	FL-40	10個	円	円
灯具取替	40W 電柱共架	1個	円	円
	70W 電柱共架	1個	円	円
灯具取替	KSC-4	1個	円	円
既設ポール塗装	H≤6.0m	1箇所	円	円
	6.0<H≤8.0m	1箇所	円	円
既設照明灯撤去・処分	ポール・ 基礎(舗装・土工含む)	1箇所	円	円
	ポール	1箇所	円	円
	基礎(舗装・土工含む)	1箇所	円	円
照明灯点検	高所作業車あり	10箇所	円	円
	高所作業車なし	30箇所	円	円
回送	高所作業車	40回	円	円
灯種変更申請		5箇所	円	円
管理台帳作成		3箇所	円	円
交通誘導		70時間	円	円
合 計				円

※内訳表の合計金額と入札金額は、必ず一致する事。

消費税抜き

# 道路照明灯修繕指示書

平成 年 月 日

様

安城市桜町 18 番 23 号  
安城市長 神谷 学  
(担当課 維持管理課)

下記の場所の道路照明灯の修繕を指示します。  
なお、修繕は平成 年 月 日までに、完了の連絡をお願いします。

## 記

### 依頼場所及び内容

照明灯番号	場所 (図面番号)	依頼内容	台帳	備考
	町地内 ( )	不点・常点・点検・その他		
	町地内 ( )	不点・常点・点検・その他		
	町地内 ( )	不点・常点・点検・その他		
	町地内 ( )	不点・常点・点検・その他		
	町地内 ( )	不点・常点・点検・その他		
	町地内 ( )	不点・常点・点検・その他		

※台帳欄が「無」の場合は、台帳を作成してください。

## 道路照明灯修繕点検表

管理番号		点検場所	町	点検年月日	平成 年 月 日
業者名			点検者名		
照明灯のタイプ					
基礎のタイプ					
照明灯の高さ					
点検項目	点検結果		不良内容		
ランプ	良	不良	1 玉切れ 2 その他 ( )		
灯 具	良	不良	1 き裂 2 腐食 3 ゆるみ脱落 4 破断 5 その他 ( )		
自動点滅器	良	不良	1 破損 2 その他 ( )		
安定器	良	不良	1 破損 2 その他 ( )		
安定器収納蓋	良	不良	1 破損 2 腐食 3 その他 ( )		
架線引込フック	良	不良	1 破損 2 その他 ( )		
受電口	良	不良	1 破損 2 その他 ( )		
導電口	良	不良	1 破損 2 その他 ( )		
灯 柱	良	不良	1 き裂 2 腐食 3 破断 4 その他 ( )		
その他	照明灯点検時の清掃 <input type="checkbox"/> ランプ <input type="checkbox"/> 灯具カバーの内外 <input type="checkbox"/> 自動点滅器 <input type="checkbox"/> その他 ( )				

※別添写真帳に着手前・完了・管理番号部の3枚程度の写真（プリント可）を添付



