

別表①

保安管理業務対象施設

一覧

施設名	安城保育園	安城市大東町11番30号
	西部保育園	安城市福釜町笠松102番地
	南部保育園	安城市安城町小塚22番地1
	二本木保育園	安城市緑町1丁目29番地

保安管理業務対象施設

施設名	安城保育園
-----	-------

需要設備 変圧器容量	1Φ	50kVA	×1台
	3Φ	75kVA	×1台
	合計	125kVA	
直流電源装置（蓄電池）	未設置		
最大電力	500kW以下		
絶縁監視装置	有		
月次点検頻度	隔月1回		
年次点検頻度	年1回（月次点検含む）		
工事期間中の点検頻度	細目及び基準に定めるところにより実施		
臨時点検頻度	細目及び基準に定めるところにより実施（月次点検含む）		

太陽光発電設備	未設置
月次点検頻度	-
非常用発電設備	未設置
月次点検頻度	-
コージェネレーション設備	未設置
月次点検頻度	-

保安管理業務対象施設

施設名	西部保育園
-----	-------

需要設備 変圧器容量	1Φ	20kVA	×1台
	3Φ	50kVA	×1台
	合計	70kVA	
直流電源装置（蓄電池）	未設置		
最大電力	500kW以下		
絶縁監視装置	有		
月次点検頻度	隔月1回		
年次点検頻度	年1回（月次点検含む）		
工事期間中の点検頻度	細目及び基準に定めるところにより実施		
臨時点検頻度	細目及び基準に定めるところにより実施（月次点検含む）		

太陽光発電設備	未設置
月次点検頻度	-
非常用発電設備	未設置
月次点検頻度	-
コージェネレーション設備	未設置
月次点検頻度	-

保安管理業務対象施設

施設名	南部保育園
-----	-------

需要設備 変圧器容量	1Φ	50kVA	×1台
	3Φ	75kVA	×1台
	合計	125kVA	
直流電源装置（蓄電池）	未設置		
最大電力	500kW以下		
絶縁監視装置	有		
月次点検頻度	隔月1回		
年次点検頻度	年1回（月次点検含む）		
工事期間中の点検頻度	細目及び基準に定めるところにより実施		
臨時点検頻度	細目及び基準に定めるところにより実施（月次点検含む）		

太陽光発電設備	未設置
月次点検頻度	-
非常用発電設備	未設置
月次点検頻度	-
コージェネレーション設備	未設置
月次点検頻度	-

保安管理業務対象施設

施設名	二本木保育園
-----	--------

需要設備 変圧器容量	1Φ	75kVA	×1台
	3Φ	30kVA	×1台
	合計	105kVA	
直流電源装置（蓄電池）	未設置		
最大電力	500kW以下		
絶縁監視装置	有		
月次点検頻度	隔月1回		
年次点検頻度	年1回（月次点検含む）		
工事期間中の点検頻度	細目及び基準に定めるところにより実施		
臨時点検頻度	細目及び基準に定めるところにより実施（月次点検含む）		

太陽光発電設備	未設置
月次点検頻度	-
非常用発電設備	未設置
月次点検頻度	-
コージェネレーション設備	未設置
月次点検頻度	-