

保安管理業務対象施設

施設名	安城市総合斎苑
-----	---------

需要設備 変圧器容量	1Φ	150kVA	×1台
	3Φ	200kVA	×1台
	3Φ	300kVA	×1台
	合計	650kVA	
直流電源装置（蓄電池）	未設置		
最大電力	500kW以下		
絶縁監視装置	有		
月次点検頻度	隔月1回		
年次点検頻度	年1回（月次点検含む）		
工事期間中の点検頻度	細目及び基準に定めるところにより実施		
臨時点検頻度	細目及び基準に定めるところにより実施（月次点検含む）		

太陽光発電設備	未設置
月次点検頻度	-
非常用発電設備	230kVA
月次点検頻度	隔月1回
コージェネレーション設備	未設置
月次点検頻度	-