

## 令和7年度一般廃棄物処理施設の維持管理状況の情報の公表

設置者名	安城市
施設名称	榎前一般廃棄物最終処分場
設置場所	安城市榎前町宮下31-1
問合せ先	安城市清掃事業所 0566-76-3053

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、維持管理に関する情報を公表します。

### イ 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量 (t)

(状況：令和7年度分 公表の期限：翌月の末日)

一般廃棄物の種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
不燃残渣	46.02	60.01	39.41	48.07	38.1	29.95	23.96	33.27	53.09			

### ロ 最終処分基準省令第一条第二項第七号の規定による点検に関する次に掲げる事項

(状況：令和7年度分 公表の期限：除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日)

(状況：令和7年度分 公表の期限：措置を講じた日の属する月の翌月の末日)

項目	点検を行った年月日	点検を行った結果	擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合	
			措置を講じた年月日	講じた措置の内容
埋め立てる一般廃棄物の流出を防止するための擁壁等	R7.4.1	問題なし		

## ハ 最終処分基準省令第一条第二項第九号の規定による点検に関する次に掲げる事項

(状況: 令和7年度分 公表の期限: 除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日)

(状況: 令和7年度分 公表の期限: 措置を講じた日の属する月の翌月の末日)

項目	点検を行った年月日	点検を行った結果	遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合	
			措置を講じた年月日	講じた措置の内容
保有水等の埋立地からの浸出を防止するための遮水工	R7. 4. 1	問題なし		

## ニ 最終処分基準省令第一条第二項第十号及び第十四号ハ並びにダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令（平成十二年総理府厚生省令第二号。以下「維持管理基準省令」という。）第一条第一号及び第三号ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項

### 埋立処分開始後（地下水集排水設備）

(状況: 令和7年度分 公表の期限: 測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日)

地下水の水質検査	基 準	水質検査に係る地下水を採取した場所	水質検査に係る地下水を採取した年月日	水質検査の結果の得られた年月日	水質検査の結果
アルキル水銀	検出されないこと。				
総水銀	一リットルにつき〇・〇〇〇五ミリグラム以下				
カドミウム	一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下				
鉛	一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下				
六価クロム	一リットルにつき〇・〇五ミリグラム以下				
砒素	一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下				
全シアン	検出されないこと。				
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと。				
トリクロロエチレン	一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下				
テトラクロロエチレン	一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下				
ジクロロメタン	一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下				
四塩化炭素	一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下				
一・二ジクロロエタン	一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下				
一・一ジクロロエチレン	一リットルにつき〇・一ミリグラム以下				

一・二-ジクロロエチレン	一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下				
一・一・一-トリクロロエタン	一リットルにつき一ミリグラム以下				
一・一・二-トリクロロエタン	一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下				
一・三-ジクロロプロペン	一リットルにつき〇・〇〇ニミリグラム以下				
チウラム	一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下				
シマジン	一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下				
チオベンカルブ	一リットルにつき〇・〇ニミリグラム以下				
ベンゼン	一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下				
セレン	一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下				
一・四-ジオキサン	一リットルにつき〇・〇五ミリグラム以下				
クロロエチレン	一リットルにつき〇・〇〇ニミリグラム以下				
ダイオキシン類	一リットルにつき十 p g -T E Q以下				
<p>「検出されないこと。」とは、第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。</p> <p>最終処分場の周縁の地下水の汚染の有無の指標として電気伝導率及び塩化物イオンの濃度を用いることが適当でない最終処分場にあっては、六月に一回以上測定すること</p> <p>埋め立てる廃棄物の種類及び保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質に照らして地下水等の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、協議の上、減ずることができる。</p>					

#### 埋立処分開始後（放流水）

（状況：令和7年度分

公表の期限：測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日）

放流水の水質検査	基 準	水質検査に係る放流水を採取した場所	水質検査に係る放流水を採取した年月日	水質検査の結果の得られた年月日	水質検査の結果
アルキル水銀化合物	検出されないこと。				
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下				
カドミウム及びその化合物	一リットルにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム以下				

鉛及びその化合物	一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下				
有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト（別名EPN）に限る。）	一リットルにつき一ミリグラム以下				
六価クロム化合物	一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下				
砒素及びその化合物	一リットルにつき砒素〇・一ミリグラム以下				
シアン化合物	一リットルにつきシアン一ミリグラム以下				
ポリ塩化ビフェニル	一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下				
トリクロロエチレン	一リットルにつき〇・一ミリグラム以下				
テトラクロロエチレン	一リットルにつき〇・一ミリグラム以下				
ジクロロメタン	一リットルにつき〇・二ミリグラム以下				
四塩化炭素	一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下				
一・二ジクロロエタン	一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下				
一・一ジクロロエチレン	一リットルにつき一ミリグラム以下				
シスー・二ジクロロエチレン	一リットルにつき〇・四ミリグラム以下				
一・一・一トリクロロエタン	一リットルにつき三ミリグラム以下				

一・一・二一トリクロロエタン	一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下				
一・三一ジクロロプロペン	一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下				
チウラム	一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下				
シマジン	一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下				
チオベンカルブ	一リットルにつき〇・二ミリグラム以下				
ベンゼン	一リットルにつき〇・一ミリグラム以下				
セレン及びその化合物	一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下				
一・四一ジオキサン	一リットルにつきセレン〇・五ミリグラム以下				
ほう素及びその化合物	海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつき、当分の間、ほう素五〇ミリグラム以下 海域に排出されるもの一リットルにつき、当分の間、ほう素二三〇ミリグラム以下				
ふつ素及びその化合物	一リットルにつきふつ素一五ミリグラム以下（海域以外の公共用水域に排出されるものは、当分の間、適用するものとする。）				
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	一リットルにつき、当分の間、アンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量二〇〇ミリグラム以下				

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	一リットルにつき五ミリグラム 以下				
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	一リットルにつき三〇ミリグラム 以下				
フェノール類含有量	一リットルにつき五ミリグラム 以下				
銅含有量	一リットルにつき三ミリグラム 以下				
亜鉛含有量	一リットルにつき二ミリグラム 以下				
溶解性鉄含有量	一リットルにつき一〇ミリグラム 以下				
溶解性マンガン含有量	一リットルにつき一〇ミリグラム 以下				
クロム含有量	一リットルにつき二ミリグラム 以下				
大腸菌群数	一立方センチメートルにつき日 間平均三、〇〇〇個以下				
窒素含有量	一リットルにつき一二〇（日間 平均六〇）ミリグラム以下				
燐含有量	一リットルにつき一六（日間平 均八）ミリグラム以下				
ダイオキシン類	一リットルにつき十 pg-TEQ 以下				

## 備考

- 「検出されないこと」とは、第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。
- 「日間平均」による排水基準値は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
- 海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共用水域に排出される放流水については化学的酸素要求量を除く。
- 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域（湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。）として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排水に限つて適用する。
- 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排水に限つて適用する。

## 埋立処分開始後（地下水集排水設備）

(状況：令和7年度分 公表の期限：測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日)

R7	水質検査に係る地下水を採取した場所	水質検査に係る地下水を採取した年月日	水質検査の結果の得られた年月日	水質検査の結果	
				電気伝導率 (mS/m)	
4月	樅前浸出水処理施設（湧水ポンプ槽）	R7.4.3	R7.5.23	21	
5月	〃	R7.5.15	R7.6.6	20	
6月	〃	R7.6.9	R7.7.8	19	
7月	〃	R7.7.7	R7.8.6	19	
8月	〃	R7.8.7	R7.9.5	18	
9月	〃	R7.9.11	R7.10.6	18	
10月	〃	R7.10.6	R7.11.11	18	
11月	〃	R7.11.3	R7.12.8	20	
12月	〃	R7.12.11	R8.1.13	20	
1月	〃				
2月	〃				
3月	〃				

最終処分場の周縁の地下水の汚染の有無の指標として電気伝導率及び塩化物イオンの濃度を用いることが適当でない最終処分場にあっては、この限りでない。

窒素含有量は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域（湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。）として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される場合に水質検査を行う。

## 埋立処分開始後（放流水）

(状況：令和7年度分 公表の期限：測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日)

期日	水質検査に係る放流水を採取した場所	水質検査に係る放流水を採取した日	水質検査の結果の得られた日	水質検査の結果				
				水素イオン濃度(ph)	生物化学的酸素要求量(mg/ℓ)	化学的酸素要求量(mg/ℓ)	浮遊物質量(mg/ℓ)	窒素含有量(mgN/ℓ)
4月	楕前浸出水処理施設（放流槽）	R7.4.10	R7.5.23	7.7	0.5	1.2	1	5.8
5月	〃	R7.5.8	R7.6.6	7.9	0.5	2.2	1	6.0
6月	〃	R7.6.19	R7.7.8	7.3	0.5未満	3.5	1未満	6.5
7月	〃	R7.7.7	R7.8.6	7.5	0.5未満	2.5	1未満	5.0
8月	〃	R7.8.21	R7.9.5	7.8	0.6	1.8	1未満	4.7
9月	〃	R7.9.22	R7.10.6	7.4	2.5	3.0	1未満	2.7
10月	〃	R7.10.16	R7.11.11	7.2	1.5	3.3	1未満	4.7
11月	〃	R7.11.29	R7.12.8	7.6	0.9	3.3	1未満	4.4
12月	〃	R7.12.15	R8.1.13	7.8	1	2.2	1未満	3.1
1月	〃							
2月	〃							
3月	〃							

最終処分場の周縁の地下水の汚染の有無の指標として電気伝導率及び塩化物イオンの濃度を用いることが適当でない最終処分場にあっては、この限りでない。

窒素含有量は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域（湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。）として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される場合に水質検査を行う。

#### ホ 最終処分基準省令第一条第二項第十一号及び維持管理基準省令第一条第二号の規定による措置に関する次に掲げる事項

(状況: 令和7年度分 公表の期限: 措置を講じた日の属する月の翌月の末日)

項目	原因の調査	措置を講じた年月日	措置の内容
水質検査の結果、水質の悪化（その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。）が認められた場合			

#### ヘ 最終処分基準省令第一条第二項第十三号の規定による点検に関する次に掲げる事項

(状況: 令和7年度分 公表の期限: 除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日)

(状況: 令和7年度分 公表の期限: 措置を講じた日の属する月の翌月の末日)

項目	点検を行った年月日	点検を行った結果	調整池が損壊するおそれがあると認められた場合	
			措置を講じた年月日	講じた措置の内容
浸出液処理設備に流入する保有水等の水量及び水質を調整することができる耐水構造の調整池	R7. 4. 1	問題なし		

#### ト 最終処分基準省令第一条第二項第十四号の規定による点検に関する次に掲げる事項

浸出液処理設備の機能の状態

(状況: 令和7年度分 公表の期限: 除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日)

(状況: 令和7年度分 公表の期限: 措置を講じた日の属する月の翌月の末日)

点検を行った日	点検を行った結果	浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合	
		措置を講じた年月日	講じた措置の内容
4月	R7. 4. 28	異常なし	
5月	R7. 5. 29	異常なし	
6月	R7. 6. 30	異常なし	
7月	R7. 7. 31	異常なし	
8月	R7. 8. 28	異常なし	
9月	R7. 9. 29	異常なし	
10月	R7. 10. 30	異常なし	
11月	R7. 11. 27	異常なし	
12月	R7. 12. 29	異常なし	
1月			
2月			
3月			

**チ 最終処分基準省令第一条第二項第十四号の二の規定による点検に関する次に掲げる事項**

(状況：令和7年度分 公表の期限：除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日)

(状況：令和7年度分 公表の期限：措置を講じた日の属する月の翌月の末日)

項目	点検を行った年月日	点検を行った結果	有効な防凍のための措置の状況に異状が認められた場合	
			措置を講じた年月日	講じた措置の内容
有効な防凍のための措置の状況				

**リ 最終処分基準省令第一条第二項第十九号の規定による測定を行った年月日及びその結果**

(状況：令和7年度分 公表の期限：測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日)

項目	測定を行った年月日	測定を行った結果
残余の埋立容量の測定	R7. 4. 1	44, 826 m <sup>3</sup>