

## 安城市環境クリーンセンターし尿処理施設 維持管理に関する計画

1. 放流水の水質等について下水道処理施設への負荷低減並びに下水道排除基準を達成することとした数値

### (1) 計画処理量

し尿・浄化槽汚泥	102 m <sup>3</sup> /日
----------	-----------------------

### (2) 放流量

放流量	612 m <sup>3</sup> /日
放流先	下水道放流

### (3) 放流水質

項目	基準
p H	5 超え～9 未満
B O D	600ppm 未満
S S	600ppm 未満

2. 放流水の水質の測定頻度に関する事項

放流水の pH、BOD、COD、SS、T-N、T-P について、1 回/月以上の測定を実施し、周辺環境への影響のないことを確認する。

3. その他一般廃棄物処理施設の維持管理に関する事項

各水槽については防食塗装を実施し、し尿等が漏れ出すことのない構造とし、各水槽・設備からは、適正な脱臭を行う事で周辺環境への影響のないこととする。また、著しい騒音及び振動を発生する機器については、鉄筋コンクリート造の防音構造とした建屋に配置する等の措置を講じ、周辺環境への影響のないこととする。