

令和5年度 指定工事事業者への通知事項

安城市役所上下水道部水道工務課

令和5年4月

水道事業では、地震防災における対策として基幹管路の耐震化を進めており、併せて給水管も耐震化を図ることとしています。このためφ200mm以上の配水管から分岐する場合は下記のとおりとする。

- ① サドル付分水栓は市指定の首振りサドル
- ② 引込み管は1種2層管PE-100
- ③ 第一止水栓(乙止水栓又は支管弁)設置

令和5年4月1日から適用する。