

令和7年度(2025年度)
環境クリーンセンターの維持管理に関する記録

1 ごみ焼却施設

(1) 処分した廃棄物の各月ごとの種類及び数量

[illegible]

(2) 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素(CO)濃度(運転日平均値の月平均値)

測定を行なった位置

燃焼室中の燃焼ガス温度	焼却炉燃焼ガス出口付近
集じん器に流入する燃焼ガス温度	バグフィルター入口付近
排ガス中の一酸化炭素濃度	誘引送風機入口付近

区 分		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値
測定結果の得られた年月日			R7.4.30												
燃焼室中の 燃焼ガス温度	1号炉	℃	-	-											
	2号炉	℃	974												974.2
集じん器に 流入する 燃焼ガス温度	1号炉	℃	-	-											
	2号炉	℃	160												160.0
排ガス中の COの濃度	1号炉	ppm	-	-											
	2号炉	ppm	7.0												7.0
備 考			連続測定												

(3) 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行なった日

1号炉

冷却設備	年月日
廃熱ボイラー	
節炭器	
排ガス処理設備	年月日
ガス冷却塔	
バグフィルター	
触媒反応塔	R7.4.18

2号炉

冷却設備	年月日
廃熱ボイラー	
節炭器	
排ガス処理設備	年月日
ガス冷却塔	
バグフィルター	
触媒反応塔	

(4) 排ガス中のばいじん濃度測定結果

排ガスを採取した位置

ばいじん、窒素酸化物、硫黄酸化物、塩化水素濃度、全水銀濃度	煙突(地上高59m)23m地点
-------------------------------	-----------------

区 分	規制値		単位	1号炉					2号炉				
	法規制値	自主基準値											
排ガスを採取した年月日													
結果の得られた年月日													
ばいじん濃度	0.08	0.02	g/Nm ³										
窒素酸化物濃度	250	80	ppm										
硫黄酸化物濃度	173	80	ppm										
塩化水素濃度	430	80	ppm										
全水銀濃度	50		μg/Nm ³										

※ばいじん濃度、窒素酸化物濃度、塩化水素濃度、全水銀濃度は、酸素12%補正值

※硫黄酸化物濃度の法規制値は、定格による換算値

(5) 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

排ガスを採取した位置

ダイオキシン類濃度	煙突(地上高59m)23m地点
-----------	-----------------

区 分	規制値		単位	1号炉	2号炉
	法規制値	自主基準値			
排ガスを採取した年月日					
結果の得られた年月日					
ダイオキシン類濃度	1	0.1	ng-TEQ/Nm ³		

2 し尿処理施設

(1) 放流水の水質測定結果

項目	法規制値	月 単位	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
放流水を採取した年月日			R7.4.16											
結果の得られた年月日			R7.5.2											
水素イオン濃度	5.0～9.0	—	7.6											
温度	45	℃	21.0											
生物化学的酸素要求量	600	mg/ℓ	2.7											
浮遊物質	600	mg/ℓ	27											
窒素含有量	240	mg/ℓ	13											
燐含有量	32	mg/ℓ	0.45											
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	5	mg/ℓ	<0.5											
動植物油脂類	30	mg/ℓ	<0.5											
よう素消費量	220	mg/ℓ	<1.0											
難分解性COD	25	mg/ℓ	6.4											

3 その他

(1) 環境クリーンセンター環境保全委員会への報告

環境クリーンセンター環境保全委員会とは、安城市と和泉町、根崎町、城ヶ入町及び東端町の4町内会との間で結ばれた公害防止協定に基づき設置された組織で、施設の維持管理状況等について定期的に報告しています。

委員は、4町内会の代表者2名ずつと地元選出の有識者で構成されています。

区 分	1回	2回
開催年月日		