

平成30年度 環境クリーンセンター管理報告

平成31年2月20日現在

1 故障等関係

【ごみ焼却施設】

発生日時 平成31年1月2日午後2時15分

故障内容 1号焼却炉の燃焼ストーカ渋滞によりごみ焼却を続けることが困難となったため、1号焼却炉でのごみ焼却を停止しました。

原因 火格子が脱落し、フレームとケーシングの間に挟まっていた。

処置 1号焼却炉停止後、焼却炉内に異常がないことを確認し、火格子を復旧しました。

【し尿処理施設】

特になし

2 火災事故等関係

【ごみ焼却施設】

特になし

【し尿処理施設】

特になし

3 その他