

平成28年度 環境クリーンセンター管理報告

平成29年6月29日報告

1 故障等関係

【ごみ焼却施設】

発生日時	平成28年9月8日（木）午後1時00分
故障内容	タービン発電機非常停止
原因	落雷の影響により中部電力管内にて停電が発生したため。
処置	中部電力の復旧を確認しタービン発電機を再起動した。 午後5時17分復旧。

【し尿処理施設】

特になし

2 火災事故等関係

【ごみ焼却施設】

発生日時	平成28年12月15日（木）午後7時17分
発生場所	ごみピット3番扉付近
原因	家庭の可燃ごみの袋から出火したことから、タバコの吸殻、ライター及び使い捨てカイロ等が出火原因と推定される。
処置	消火栓による初期消火の実施と消防への通報（消防到着時には概ね鎮火） 午後8時22分鎮火。

【し尿処理施設】

特になし

3 その他