

ごみ焼却運転状況

単位：日

	26年度			27年度			28年度		
	運転日	休炉日	2炉焚	運転日	休炉日	2炉焚	運転日	休炉日	2炉焚
4月	30	0	0	30	0	0	30	0	0
5月	31	0	18	31	0	13	31	0	12
6月	30	0	0	30	0	4	30	0	1
7月	31	0	1	31	0	3	31	0	8
8月	31	0	31	31	0	31	31	0	31
9月	19	11	0	30	0	3	28	2	7
10月	31	0	28	20	11	12	20	11	11
11月	30	0	14	30	0	9	30	0	10
12月	18	13	12	31	0	10	31	0	11
1月	31	0	10	31	0	7	31	0	7
2月	28	0	5	29	0	6	28	0	9
3月	31	0	2	31	0	12	31	0	12
計	341	24	121	355	11	110	352	13	119
搬入量	50,198 トン／年			51,294 トン／年			51,110 トン／年		

※例年10月は点検修理のため10日間程度休止します。

※平成26年度は、基幹改良工事のため、9月と12月に全炉停止を行いました。点検修理は、工事に併せて9月に実施しました。

余熱利用状況

蒸気量

平成26年度は、蒸気タービン更新工事により、発電機の蒸気量が減少しました。

単位：トン

26年度				27年度				28年度			
プラント設備	発電機	建築設備	場外余熱	プラント設備	発電機	建築設備	場外余熱	プラント設備	発電機	建築設備	場外余熱
76,635	65,814	650	5,927	53,065	94,691	569	5,542	55,107	97,751	525	6,613
149,026				153,867				159,996			

※プラント設備は、燃焼用空気予熱器、スートブロワなどのプラント稼動に使用した蒸気量

※発電機は、発電用として蒸気タービンへ送水した蒸気量

※建築設備は、場内で温水などに使用した蒸気量

※場外余熱は、マーメイドパレスへ送った蒸気量

電力量

平成26年度の蒸気タービン更新工事により、発電効率が上がり、売電は増加、買電は減少しました。

単位：kWh

26年度				27年度				28年度			
発電量	買電	使用電力量	売電	発電量	買電	使用電力量	売電	発電量	買電	使用電力量	売電
8,803,930	2,572,691	8,558,229	2,818,392	13,182,810	282,549	8,742,051	4,723,308	13,544,820	231,729	7,775,637	6,000,912