平成２８年度　環境クリーンセンター管理報告

平成２９年２月７日

１　故障等関係

【ごみ焼却施設】

特になし

【し尿処理施設】

特になし

２　火災事故等関係

【ごみ焼却施設】

発生日時　　平成２８年１２月１５日（木）午後７時１７分

発生場所　　ごみピット内３番扉付近で火災発生

原　　因　　何らかの原因により、家庭用の燃やせるごみの指定袋に引火し発火した。タバコの吸殻、ライター及び使い捨てカイロ等が出火原因と推測されます。

処　　置　　消防に連絡すると共に初期消火の実施。消防到着前に概ね鎮火状態となったため、消防車からの放水はありませんでした。（鎮火時間午後８時２２分）

翌日、市ホームページに「火災事故情報」を掲載しました。

【し尿処理施設】

特になし

３　その他

特になし

C-11 ｺﾞﾐﾋﾟｯﾄ