平成27年度 環境クリーンセンター管理報告

平成28年6月30日報告

1 故障等関係

【ごみ焼却施設】

発生日時	平成27年9月20日（日）午前10時32分
故障内容	2号炉給じん装置渋滞により、炉へのごみ供給不可となり、ボイラー蒸気量低下のためタービン、発電機を非常停止。
原因	焼却ごみに混入していた樹脂状のもの（エポキシ系接着剤と思われる）が給じん装置に噛み込んだ状態となり、動作不良となった。
処置	給じん装置油圧シリンダーとチェーンブロックにより、強制的に給じん装置を作動させて噛み込みを除去し、蒸気量の安定を確認した後、タービン、発電機を起動。 午後4時9分復旧。

【し尿処理施設】

特になし

2 火災事故等関係

【ごみ焼却施設】

特になし

【し尿処理施設】

特になし

3 その他

三河・知多清掃施設連絡協議会「し尿及びごみ処理相互援助に関する協定」に基づく他市（碧南市）のごみ緊急受入

日時	平成27年11月2日（月）午後2時10分頃
状況	衣浦衛生組合（クリーンセンター衣浦）のごみピットにて火災が発生し、受入不能となったため緊急の受入依頼。 協定に基づき碧南市の委託車両10車24.7tを受入（高浜市分の受入は無し）。