

ごみ焼却運転状況

単位：日

	25年度			26年度			27年度		
	運転日	休炉日	2炉焚	運転日	休炉日	2炉焚	運転日	休炉日	2炉焚
4月	30	0	0	30	0	0	30	0	0
5月	31	0	15	31	0	18	31	0	13
6月	30	0	0	30	0	0	30	0	4
7月	31	0	2	31	0	1	31	0	3
8月	31	0	31	31	0	31	31	0	31
9月	30	0	13	19	11	0	30	0	3
10月	19	12	12	31	0	28	21	10	12
11月	30	0	11	30	0	14	30	0	9
12月	31	0	11	18	13	12	31	0	10
1月	26	5	24	31	0	10	31	0	7
2月	12	16	8	28	0	5	29	0	6
3月	31	0	20	31	0	2	31	0	12
計	332	33	147	341	24	121	356	10	110
搬入量	49,781 t／年			50,198 t／年			51,294 t／年		

※例年10月は点検修理のため10日間程度休止します。

※平成26年度は、基幹改良工事のため、9月と12月に全炉停止を行いました。点検修理は、工事に併せて9月に実施しました。

余熱利用状況

蒸気量

平成26年度は、蒸気タービン更新工事により、発電機の蒸気量が減少しました。

単位：t

25年度				26年度				27年度			
プラント設備	発電機	建築設備	場外余熱	プラント設備	発電機	建築設備	場外余熱	プラント設備	発電機	建築設備	場外余熱
58,245	88,286	561	6,254	76,635	65,814	650	5,927	53,065	94,691	569	5,542
153,346				149,026				153,867			

※プラント設備は、燃焼用空気予熱器、スートブロワなどのプラント移動に使用した蒸気量

※発電機は、発電用として蒸気タービンへ送水した蒸気量

※建築設備は、場内で温水などに使用した蒸気量

※場外余熱は、マーメイドパレスへ送った蒸気量

電力量

平成26年度は、蒸気タービン更新工事により、買電は増加、売電は減少しました。

単位：kWh

25年度				26年度				27年度			
発電量	買電	使用電力量	売電	発電量	買電	使用電力量	売電	発電量	買電	使用電力量	売電
11,805,950	661,860	8,763,098	3,704,712	8,803,930	2,572,691	8,558,229	2,818,392	13,182,810	282,549	8,742,051	4,723,308