屋内消火栓ホース仕様書

１　納入物品

屋内消火栓ホース　１５ｍ　口径４０ｍｍ

２　数量

小学校　１１８本

中学校　　７３本

合　計　１９１本

※　内訳は別紙のとおり

３　納入場所

別紙のとおり

４　納入期限

平成２７年３月３１日（火）

※　納入日については、発注者と協議すること。

５　その他

（１）新設ホースの取り付け、調整の費用を含むこと。

（２）納入時に包装等、ごみとなるものは、受注者の責任において処分すること。

（３）納入時には、発注者の指示に従うこと。

（４）受注者は、納入時に学校施設の損傷の恐れが在る場合には、適切な方法で養生を行うこと。破損、汚れ、傷などを付けた場合は、速やかに発注者に報告を行うとともに、受注者の責任において補修すること。

（５）納入本数分の旧ホースの引き取り費用を含むこと。

（６）この仕様書について疑義が生じた場合は、発注者と協議すること。

問い合わせ先　安城市教育委員会総務課施設係

電　話　０５６６－７１－２２５３

ＦＡＸ　０５６６－７７－０００１

別紙

納入場所及び数量一覧

番号	納入場所	住　　所	数量
1	安城中部小学校	安城市大東町１２番８号	22
2	安城西部小学校	安城市福釜町猿町１２８番地	10
3	安城東部小学校	安城市大岡町前畑７２番地１	8
4	錦町小学校	安城市錦町９番３９号	9
5	高棚小学校	安城市高棚町蛭田４４番地	5
6	明和小学校	安城市東端町明和６６番地	6
7	志貴小学校	安城市柿碕町御用地４５番地	1
8	作野小学校	安城市篠目町４丁目２２番地１	15
9	祥南小学校	安城市安城町庚申１１番地	3
10	丈山小学校	安城市和泉町南本郷１番地	3
11	二本木小学校	安城市緑町１丁目２３番地１	18
12	里町小学校	安城市里町足取１番地５	6
13	桜林小学校	安城市桜井町中狭間３５番地１	10
14	新田小学校	安城市新田町新栄１００番地	2
小学校計			**118**
15	安城南中学校	安城市城南町２丁目７番地２	10
16	明祥中学校	安城市東端町住吉１番地１２	14
17	安城西中学校	安城市福釜町中根４３番地	25
18	桜井中学校	安城市小川町的場丘１番地１	14
19	東山中学校	安城市里町東山１番地	3
20	安祥中学校	安城市安城町天草２３番地	5
21	篠目中学校	安城市篠目町竜田１５１番地	2
中学校計			**73**
合計			**191**