工　事　概　要　書

契約番号	2013103062
件　　名	浸出水処理施設機器修繕
路線等の名称	浸出水処理施設
場　　所	安城市榎前町地内　ほか
期　　間	平成26年 3月14日まで
概　　要	榎前浸出水処理施設機器修繕　一式 　現場操作盤補修、沈殿槽汚泥掻寄機シャフト取替、凝集沈殿槽汚泥掻寄機シャフト取替、 　コンプレッサー用エアフィルター取替、№１湧水ポンプ取替、pH計検出器取替、 　№１混合ブロワー安全弁取替、№１・№２石ろ過槽逆洗ポンプ取替、消泡ポンプ取替 藤井浸出水処理施設機器修繕　一式 　№１沈殿槽送水ポンプ取替、第１凝集沈殿槽及び反応槽配管取替
備　　考	この案件は、前払金該当です。

IP34PA01

浸出水処理施設機器修繕仕様書

１　修繕場所

安城市榎前町宮下地内　榎前浸出水処理施設

安城市藤井町丸山地内　藤井浸出水処理施設

２　修繕期間

契約締結日の翌日から平成２６年３月１４日（金）までとする。

３　修繕内容

（１）榎前浸出水処理施設

①現場操作盤修繕

（中継槽ポンプ現場操作盤、屋外薬注現場操作盤、活性炭塔電磁弁ＢＯＸ）

	名称及び仕様	数量	単位
材料	換気扇付丸型防水ルーバ WLP-13K	2	個
	丸型防水ルーバ WLP-13	2	個
	可変式温度調節器 KTV-M61A	2	個
	サーキットブレーカ 2P5A	2	個
	補修カバー（塗装付）	1	枚
	配線材	1	式

②沈殿槽汚泥掻寄機シャフト取替修繕

	名称及び仕様	数量	単位
材料	SUS304　シャフト 80A×5.5t×4m	1	本
	SUS　溶接フランジ 80A×10K	2	枚
	SUS　ボルト・ナット M16×ℓ 65	16	組
	SUS304　リブ	8	枚

③凝集沈殿槽汚泥掻寄機シャフト取替修繕

	名称及び仕様	数量	単位
材料	SUS304　シャフト 80A×5.5t×4m	1	本
	SUS　溶接フランジ 80A×10K	2	枚

	SUS　ボルト・ナット M16×ℓ 65	16	組
	SUS304　リブ	8	枚

④コンプレッサー用エアフィルター取替修繕

	名称及び仕様	数量	単位
取替品	SMC　エアコンビネーション AC40-04G	1	個

⑤No.１湧水ポンプ取替修繕

	名称及び仕様	数量	単位
取替品	新明和工業　CN80　2.2kw ケーブル長 15m	1	台
	新明和工業　AF80 用　スライド 80A×10K	1	個

⑥pH 計検出器取替修繕

	名称及び仕様	数量	単位
取替品	TOA-DKK　浸漬型電極ホルダ　HC-703 型 ホルダ長 2m　リード長 5m　5600 電極埋込	6	本

⑦No.１混合ブロワー安全弁取替修繕

	名称及び仕様	数量	単位
取替品	伊藤鐵工所 SP 型安全弁　SAP	1	個

⑧No.１、No.２石ろ過槽逆洗ポンプ取替修繕

	名称及び仕様	数量	単位
取替品	新明和工業　A652　1.5kw ケーブル長 8m（スライド付）	2	台

⑨消泡ポンプ取替修繕

	名称及び仕様	数量	単位
取替品	新明和工業　AH502　1.5kw ケーブル長 8m（スライド付）	1	台

（２）藤井浸出水処理施設

①No.１沈殿槽送水ポンプ取替修繕

	名称及び仕様	数量	単位
取替品	エレポン KWⅡ-400-2T　0.4kw	1	台

②第１凝集沈殿槽及び反応槽配管取替修繕

	名称及び仕様	数量	単位
材料	VP パイプ　75A	6	本
	VP パイプ　50A	1	本
	TS 継手　フランジ　80A×10K	4	枚
	TS 継手　フランジ　50A×10K	1	枚
	TS 継手　エルボ　75A	11	個
	TS 継手　エルボ　50A	3	個
	TS 継手　チーズ　75A×50A	1	個
	アサヒ AV ボールバルブ 50A×10K	1	個
	EPMD パッキン　80A×10K	3	枚
	EPMD パッキン　50A×10K	2	枚
	SUS ボルト・ナット M16×ℓ 75	24	組
	SUS ボルト・ナット M16×ℓ 65	8	組
	配管支持金具	1	式

４　その他

（１）作業に必要な器具、工具等は受注者の負担とする。ただし、作業に必要な範囲において、施設に付属する備品又は電気、水道等を無償で利用できるものとする。

（２）作業を行うに当たり、施設や備品等を破損しないように注意を払うこと。もし、破損した場合は速やかに報告し、受注者の責任において補修するものとする。

（３）入札額には、交換作業等で必要な雑材料費及び不用となった物の処分費、取替修繕費、車両交通費等諸雑費を含んだ総額とする。

問い合わせ先
安城市堀内町西新田２番地
安城市　環境部　ごみゼロ推進課　清掃事業所
担　当　近　藤
電　話　０５６６－７６－３０５３
ＦＡＸ　０５６６－７７－１３１８